

Opole, 25.07.2016r.

ZN.5183.324.2016.PS

Iwona Suzin-Branicka
Fire Consulting
Ul. Kościelna 34 a
49-130 Szydłów

Odpowiadając na pismo z dnia 04.07.2016 r., wpływ 06.07.2016 r., w sprawie zaopiniowania rozwiązań zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie, zawartych w przedłożonej ekspertyzie, informuję że opiniuję pozytywnie przedłożone propozycje. Proponowane rozwiązania optymalnie wykorzystują możliwości zamku oraz prawidłowo wpisują się w konstrukcję i strukturę obiektu, ingerując w substancję zabytkową jedynie w niezbędnym zakresie. Proponowana wymiana drzwi na nowe o wyższej klasie odporności ogniowej jest dopuszczalna, gdyż dotyczy współczesnych drzwi wewnętrznych. Usunięcie boazerii drewnianej z korytarzy jest wskazane także ze względów konserwatorskich. Dopuszcza się wykonanie niecki basenowej w piwnicach obiektu pod obecną restauracją celem zgromadzenia wody możliwej do wykorzystania w razie pożaru. Dopuszcza się wykonanie obudowy ścianki wydzielającej wejście na poddasze wraz z wymianą drzwi na nowe. Prawidłowym założeniem jest wykorzystanie istniejących przegród grubych murów oraz istniejących klatek i biegów schodowych.

Zamek otmuchowski jest jednym z najcenniejszych obiektów warownych w kraju i jednym z ważniejszych zabytków na terenie województwa opolskiego. Historia obiektu sięga okresu średniowiecza i władz biskupich, do których należał zamek w Otmuchowie.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. **888/64** decyzją z dn. 18.05.1964 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z upoważnienia
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

mgr Elżbieta Molak

Do wiadomości:

1. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole
2. a/a