



- ① złącze kontrolne
- zwoły poziome i pionowe
D Fe Zn o 8mm
- bednarka układana w ziemi
lub w ławie fundamentowej
Fe Zn 25x4mm

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		
ADRES INWESTYCJI	48-385 Otmuchów ul. Włodkiewicza dz. nr 1133/1		
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja odgromowa		
FIZA PROJEKTOWA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	BRANŻA	BEZPIECZNA
DATA OPRACOWANIA	11.2016	WIELKOŚĆ ARKUSZA	A4
mgr inż. Sylwester Łęczyński upr. OPV/1059/PWOE/14	PROJEKTANT	mgr inż. Sylwester Łęczyński upr. OPV/1059/PWOE/14	PROJEKTANT

E6