



Ist. Stacja transformatorowa
RE-8/S-0336/Otmuchów Kossaka



Granica eksploatacji:

Projektowany zestaw łączowo - pomiarowy typu ZK3-1P



Projektowana linia kablowa YAKXS 4x240mm² l-250m
poprzez projektowany zestaw łączowo - pomiarowy
typu ZK3-1P

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		
ADRES INWESTYCJI	48-385 Otmuchów ul. Mickiewicza dz. nr 1133/1		
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów		
NAZWA RYSUNKU	Schemat ideowy zasilania		
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYKA	
RYZA PROJEKTOWA	11.2016	WIELKOŚĆ ARKUSZA	SKALA
DATA OPRACOWANIA	11.2016	WIELKOŚĆ ARKUSZA	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Sylwester Łęczyński upr. OPL/1058/PWOE/14		

E1