



- Legenda:
- proj. kabel YAKXs 4x35 mm² w rurze DVK 75, na całej długości
 - istn. słup oświetleniowy wymieniany na stylizowany z dwoma oprawami LED, typ PP
 - proj. słup oświetleniowy stylizowany z dwoma oprawami LED, typ DP
 - istn. słup oświetleniowy do demontażu
 - istniejące elementy sieci ośw. i elektroenergetycznej



SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Pruskiego 40/406
46-303 Nysa
601 505 234 404 939 665
celarynysa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów				
PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY KRAKOWSKIEJ ORAZ ULICY KOLEJOWEJ W OTMUCHOWIE				
SCHEMAT ZASILANIA				Opis
Nazwa	Instalacja	Specjalność	Wzrost	Opis
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/08/9/PWOD/12	
Projektant	Jacek Budyś	elektryczna	28/94/Op	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rysunku	Data	Skala	Wzrost	Wzrost
1300x297	sierpień 2016	1:500	E-4	1