

Oznaczenie sprawy 01/2022

**Zamawiający:**

Gmina Otmuchów

Zamkowa 6; 48-385 Otmuchów

## Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.

## **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2022 pod nr: 2022/BZP 00025588/01

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

### **Pytanie 1:**

*Czy w zakresie projektowym instalacji elektrycznej należy wykonanie projektu instalacji elektrycznej całego obiektu? Pytanie wynika z konieczności dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów aktualnych przepisów (instalacja gniazd i oświetlenia).*

### **Odpowiedź 1:**

W zakresie projektowym należy uwzględnić zakres instalacji elektrycznych dla potrzeb technologicznych tj. podłączenia, pomp, szaf sterowniczych, chloratorów i innych urządzeń technologicznych. Projekt nie uwzględnia instalacji samego budynku tj. Oświetlenia, gniazdek etc. nie związanych bezpośrednio z częścią technologiczną.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jan Wóźniak*