

Oznaczenie sprawy 07/2022

Zamawiający:

Gmina Otmuchów

Zamkowa 6; 48-385 Otmuchów

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiana treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP,

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP,

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-05-16 pod nr :2022/BZP 00161094/01

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości między przedmiarem, a projektem technicznym wykonawczym branży elektrycznej. W przedmiarze nie ma ujętych:

1. Wewnętrznej linii zasilającej
2. Wewnętrznych rozdzielni budynku
3. Instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych
4. Instalacji elektrycznej oświetleniowej
5. Instalacji połączeń wyrównawczych
6. Zasilania wagi najazdowej
7. Ochrony przeciwporażeniowej

W związku z powyższym proszę o określenie zakresu robót.

Odpowiedź 1:

AD.1 - uwzględniono w przedmiarze do projektu przyłącza elektroenergetycznego PSZOK

AD.2 - brak w przedmiarze, należy uwzględnić zgodnie z projektem technicznym rys. nr 1 - schemat rozdzielni RG i rys. nr 3 - schemat rozdzielni wiaty R1

AD.3, 4, 5 - wycena tych elementów jest uwzględniona w specyfikacji gotowego kontenera (w załączeniu do odpowiedzi)

AD.6 - znajduje się w przedmiarze poz. nr 7

AD.7 - uwzględnić wraz z RG i R1 zgodnie z dokumentacją projektową (PT) - patrz AD.2

Uzupełniono dokumentację dot. budowy oświetlenia drogowego, drogi do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK dla Gminy Otmuchów w formie załącznika nr 10. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.zip, oraz dokumentację dot. specyfikacji kontenera w formie załącznika do SWZ nr 11. KONTENER.zip

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- w pkt. 10 SWZ – **10. Termin związania ofertą: 30 dni tj do 05.07.2022**
- w pkt. 12.6 SWZ – **6. Ustala się termin składania ofert na dzień 06.06.2022 godz: 10:00**
- w pkt. 13.1 SWZ - **1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 godz: 10:10**
- w pkt. 28.4 SWZ – **4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:
06.06.2022 godz: 10:00**

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wydłuża termin na złożenie ofert do dnia 06.06.2022 do godziny 10:00

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak