

WR.RUZ.4210.206.2023.RS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że na wniosek spółki Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na:

- szczególne korzystanie z wód w zakresie wydobywania, z wód powierzchniowych, kruszywa naturalnego ze złoża „Głębinów-Zbiornik”, zlokalizowanego w czaszy zbiornika retencyjnego Nysa w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Głębinów – Zbiornik II” w ilości 1 500 000 Mg/rok, przy użyciu sprzętu urabiającego, tj. przy pomocy wielonaczyniowej pogłębiarki pływającej typu PK-300 (zlokalizowanego na terenie działki nr 660/1, AM-6, obręb Głębinów, gm. Nysa - obszar wiejski oraz działki 809, AM-4, obręb Wójcice, gm. Otmuchów – miasto),
- usługę wodną polegającą na uzupełniającym poborze wód powierzchniowych ze zbiornika retencyjnego Nysa na potrzeby uzupełnienia strat zamkniętego obiegu wód przemysłowych na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Wójcice”, (tj. w przypadku braku wody w osadniku 2d), ujęciem P2 składającym się z dwóch rurociągów stalowych o ϕ 300 mm, zakończonym koszem ssawnym umieszczonym ok. 1,0 m nad dnem oraz przepompowni wyposażonej w dwie (układ 1+1) pompy wirowe, każda napędzana silnikiem elektrycznym, usytuowanym na terenie działki nr działki 776/6, AM-6, obręb Wójcice, gm. Otmuchów - miasto oraz działki 807, AM-6, obręb Wójcice, gm. Otmuchów – miasto (współrzędne ujęcia P2 w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5591579,9549; Y=6444602,9579), w ilości:
 $Q_{\max} = 0,1583 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{\text{śrd}} = 5 \text{ 700 m}^3/\text{d}$; $Q_{\max h} = 570 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{dopuszczalne}} = 1 \text{ 140 000 m}^3/\text{rok}$.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na okres 14 dni na:

- 1) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Urzędu Miasta i Gminy Nysa (Nysa, ul. Kolejowa 15)
- 2) na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nysa
- 3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie (Otmuchów, ul. Zamkowa 6)
- 4) na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów
- 5) w biuletynie informacji publicznej PGW WP

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:
wroclaw@wody.gov.pl