

Opinia Nr 26/OT

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Kałkowie Dotycząca PRZEDSZKOLE W KAŁKOWIE Nr 69
Należąca do: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, SZKOŁA PODSTAWOWA, PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w KAŁKOWIE 61a.
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominarskiego.
Jan Suchorab w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) być przeznaczone do podłączenia kotła CO na Eco-groszek w kotłowni piwnicy po odłączeniu z tego przewodu kotła CO opału stały opalanego węglem.

Przewód nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może być przeznaczony do podłączenia kratki wentylacyjnej wywiewnej w kotłowni piwnicy, kratkę zamontować pod sufitem o wymiarach 196cm² netto bez żaluzji i gęstych siatek.

2. Urządzenie(a)podłączone jest (są) prawidłowo –nieprawidłowo

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyny

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : Zaprojektować kotłownię zgodnie z warunkami technicznymi polskiego prawa budowlanego (Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania)

Inne uwagi : Przewód kominowy nr 3 wykazuje nieszczelności i należy go uszczelnić wkładem kominowym przeznaczonym do opału stałego.

Przewód kominowy nr 1 jest niedrożny, wykazuje brak ciągu, oraz ma nieprawidłowy wylot ponad dachem.

Brak drzwiczek spadowych z przewodu kominowego nr 3 oraz nieszczelny łącznik.

Nieprzepisowe przewody kominowe wentylacyjne z sanitariatów parteru i Sali parteru, wykonane z rury kanalizacyjnej PCV przewody nr 4, 5, 6, 7.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. /Dz.U.Nr 89 poz. 414/.

Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 16.06.2003r. /Dz.U.Nr 121 poz.1138/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych.

Opinie sporządzono w 2 Egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ul. Żeromskiego 1, 48-385 Otmuchów

U Z Kominarski Biuro w Otmuchowie

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dnia 22.05.17 podpis *Jan Suchorab*

Uwagi :

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opiniodawca :

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 728
Suchorab Jan

(pieczęć i podpis)