1. UKŁADANIE KABLI W ZIEMI

1.1 JEDEN KABEL W ROWIE



h = 70 cm dla U ≤ 1 kV
h = 80 cm dla U ≤ 15 kV
h = 100 cm dla U > 15 kV

NA NINIEJSZYCH GŁĘBOKOŚCIACH KABEL NALEŻY CHRONIĆ RURĄ

hs = 50 cm kabel oświetl. uliczn., oświetl. znaków drogowych i sygnal. ruchu uliczn.

1.2 WIĘCEJ KABLI W ROWIE



1,2 kable elektroenergetyczne
3 kabel telekomunikacyjny lub kabel innego zakładu
4 kabel sterowniczy pomiarowy lub sygnalizacyjny
L = 10 cm dla U ≤ 10 kV
L = 25cm dla U > 10 kV
S = 50cm
h – jak na rys. 1.1

1.3 PROMIEŃ GIĘCIA KABLA



2.7 SKRZYŻOWANIE KABŁA Z UZIOMEM OTOKOWYM

wg zarządzenia nr 16 MGT i Oś. z dnia 26.08.72r.



1.1 Dla rezystencji uziomu nie większej niż 1,0
l ≥ 50 cm dla U > 1 kV
l ≥ 75 cm dla U ≤ 1 kV

1.2 Dla rezystencji uziomu wiekszej od 10
l ≥ 75 cm dla U > 1 kV
l ≥ 100 cm dla U ≤ 1 kV

2. SKRZYŻOWANIE KABLI

2.1 SKRZYŻOWANIE KABLI TEGO SAMEGO RODZAJU MIĘDZY SOBĄ a nap. US 1kV



h – jak na rys. 1.1

2.2 SKRZYŻOWANIE KABLI RÓŻNEGO RODZAJU MIĘDZY SOBĄ



h – jak na rys. 1.1

2.3 SKRZYŻOWANIE KABLI EL.-ENERGET. WYSOK. NAPIĘCIA



h – jak na rys. 1.1

2.4 SKRZYŻOWANIE KABLA Z RUROCIĄGIEM



h – jak na rys. 1.1

2.5 SKRZYŻOWANIE KABLA Z DROGĄ



SKRZZYŻOWANIE KABLA Z TORAMI KOLEJ.



3. ZBLIŻENIA KABLI

3.1 ODLEGŁOŚCI OD URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH



3.2 WPROWADZENIE KABLA DO BUDYNKU



3.3 OWA[illegible]DZENIE KABLA DO KANAŁU



BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, M.Reja oraz B.Prusa w Otmuchowie"

Przedmiot rysunku: SPOSÓB UKŁADANIA KABLA W ZIEMI

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Elektryczna	Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	OPL/1119/POOE/15	luty.2016r.	
–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	

Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: –
Nr rys.: PW– 2E