








8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego	
3 cm	podspółka piaskowo-cementowa 4:1	
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06:02 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20	
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06:02 kruszywo niesortowane: 4/20	
10 cm	geotkanina o gramaturze min. 350 g/m ² warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego o $W_P > 35$	

15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo niesortowane: 4/20

	geotkanina o gramaturze min. 350 g/m ²
10 cm.	warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego o $W_P > 35$

DOWNWARD

PRZEPUMPOWNIA P3Z

UWAGI:
— WYMIARY W CM

PRZEMK

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 077 433 41 12

mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki
i Kosińskiego 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

PROJEKT Miroslaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:

Przedmiot rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI PS1 – PRZEKRÓJ					
Bransz:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	Czerwiec 2016	
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	PW-S.R.06