

8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm
3 cm	podsypka piaskowo-cementowa 4:1
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 31,5/63
	geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2
10 cm	warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



① obrzeże łukowe betonowe 6x20cm R1
② ława z betonu C16/20

Pompa:
Wirnik-typu otwartego z pięcioma łopatkami
Wolny przelot- 7 mm
Króciec tłoczny- DN 32
Wydajność- Q=17-5 m3/godzinę
Wysokość podnoszenia - H=6-21m
Obroty- 2776 obrotów/min
Moc silnika- N=2,6kW
Sposób podłączenia- bezpośredni
Prąd i napięcie- 230 V, AC
Zabezpieczenie- IP68
Długość kabla- 10 metrów
Waga- 37 kg

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Mickiewicza, Matejki, Kossaka, Parkowa, Opolska w Otmuchowie

Przedmiot rysunku:
Przekrój poprzeczny przepompowni PS4

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	Czerwiec 2016	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY	1:20(10)	PW-S.R.09