


Łączyć z rys. E-3

PROJ ZK wg RYS E-1



RG1	YKY 5x10mm <sup>2</sup>	Obwód szafka sterująca centrala wentylacyjna
RG2	YDYto 5x8mm <sup>2</sup>	Obwód szafka sterująca centrala klimatyzacja
RG3	YDYto 3x4mm <sup>2</sup>	Obwód przepływowy podgrzewacz wody
RG4	YDYto 3x4mm <sup>2</sup>	Obwód przepływowy podgrzewacz wody
RG5	YDYto 3x4mm <sup>2</sup>	Obwód przepływowy podgrzewacz wody
RG6	YDYto 3x4mm <sup>2</sup>	Obwód przepływowy podgrzewacz wody
RG7	YDYto 3x2,5mm <sup>2</sup>	Obwód zbiornikowy podgrzewacz wody
RG8	YDYto 3x2,5mm <sup>2</sup>	Obwód gniazda DATA
RG9	YDYto 3x2,5mm <sup>2</sup>	Obwód tablica interaktywna
RG10	YDYto 3x2,5mm <sup>2</sup>	Obwód drzwi przesuwne
RG11	YDYto 3x2,5mm <sup>2</sup>	Obwód gniazda 1-faz
RG12	YDYto 3x1,5mm <sup>2</sup>	Obwód oświetleniowy 230 V nr. 1
RG13	YDYto 3x1,5mm <sup>2</sup>	Obwód oświetleniowy 230 V nr. 2
RG14	YDYto 3x1,5mm <sup>2</sup>	Obwód oświetleniowy 230 V nr. 3
RG15	YDYto 3x1,5mm <sup>2</sup>	Obwód oświetleniowy AWARYJNE

TN-S

System zasilania i podziemi  
zasilania i podziemi w obiektach mieszkalnych

E  
R<10

POLĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

NAZWA INWESTORA	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO
ADRES INWESTORA	48-385 Otmuchów ul. Mickiewicza dz. nr 1133/1
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Żonkowa 6, 48-385 Otmuchów
NAZWA PRACOWNI	Schemat rozdzielni głównej RG cz. I
FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
DATA OPRACOWANIA	11.2016
WIELKOŚĆ AKRUSZA	A4
SKALA	SKALA
PROJEKTANT	INR RYSUNKU

E2