

Otmuchów, 03.03.2020 r.

GMINA OTMUCHÓW
woj. Opolskie

WS.042.2.3.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania**

Uprzejmie informujemy, że do **Zamawiającego** wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów**”.

Numer referencyjny zamówienia: 1/2020

Pytanie 1

Jaka ma być nośność wagi najazdowej?

Nośność wagi 30 ton.

Pytanie 2

Czy kontener portierni ma być dokładnie taki sam jak na przedstawionych rysunkach, proszę o ewentualne podanie przykładowego producenta?

Kontener jak na rysunkach, np. P.W. HEPAMOS

Pytanie 3

Jaka ma być pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe?

Pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe to 3000 l

Pytanie 4


Wiata- jaka ma być grubość drutu siatki, czy powlekana czy ocynkowana?

Grubość drutu siatki wiaty 4,0mm (panel kratowy), siatka stalowa powlekana, kolor szary (RAL 7004)

Pytanie 5

Kostka brukowa na wjazdach i placach manewrowych, jaki ma być kolor?

Kostka brukowa ma być koloru szarego z możliwością dekorowania kolorem grafitowym.


BURMISTRZ
mgr inż. Jan Woźniak