

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa, adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjne działek, kat. obiektu Remont dachu oraz elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach. Wójcice, 48-385 Otmuchów, dz. nr 205 kat. obiektu X wsp.(k)-6,0, wsp.(w)-1,5

Imię i nazwisko Inwestora Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Andrzeja Apostoła Wójcice, 48-385 Otmuchów,

Nazwa i adres jednostki projektowania Pracownia Architektoniczna „ATRIUM” – Władysław Piotr Wrocław 52 – 112, ul. Leonarda da Vinci 19/1 tel./fax 077/4-33-20-52 kom. 602 503 586 (adres do korespondencji: ul. Celna 19/4, 48 – 300 Nysa)

Zakres opracowania	Imię i nazwisko projektanta i sprawdzającego specjalność	Nr posiadanych uprawnień	Data	Podpis i pieczęć
Architektura	mgr inż. arch. Piotr Władysław	32/97 Op	11.2013	
Ekspertyza	inż. Kazimierz Mróz	17/74 Op	11.2013	

Spis zawartości projektu budowlanego:

1. Dokumenty formalne
2. Plan sytuacyjny
3. Projekt budowlany

Spis zawartości projektu

Lp.	Zawartość opracowania	Str. nr
1	Metryka projektu budowlanego	
2	Oświadczenie projektantów	
3	Dokumenty formalne	
4	Plan sytuacyjny	
5	Projekt budowlany	

3. Dokumenty formalne

Dokumenty formalne:

- 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków**
- 2. Mapa do celów projektowych**
- 3. Mapa zasadnicza**
- 4. Mapa ewidencyjna**
- 5. Wypis z rejestru gruntów**
- 6. Pozwolenie konserwatorskie**
- 7. Zaświadczenia z izb projektantów**

Rzymsko-katolicka Parafia
p. w. Św. Andrzeja,
Wójcice, 48-385 Otmuchów
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Działając na podstawie art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. - Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek proboszcza - ks. Józefa Galeckiego

z a ś w i a d c z a m, że

zabytkowy kościół parafialny p. w. Św. Andrzeja Apostoła, usytuowany w miejscowości Wójcice (gm. Otmuchów), jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr rej.: 1160/66, decyzją z dnia 17 lutego 1966 r.

Jednocześnie informuję, że wszelkie prace przy ww. zabytku, lub w jego bezpośrednim otoczeniu należy prowadzić za wiedzą i zgodą Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wynika z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

Opłata skarbową w wysokości 17 złotych została pobrana

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. aa.

Za zgodność
z oryginałem

[Handwritten signature]
Opole, dnia 28 listopada 2012 r.
ks. Józef Galecki



Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

204-03-03

Dr inż. Andrzej Chmielecki
 Projektant
 1. Wydział Inżynierii

[Handwritten signature]


MAPA JEDNOSTKOWA 1:500

skala: 1:500
 data: 01.04.2014
 data: 01.04.2014
 data: 01.04.2014

OPIS PRACOWNI
 Nazwa: ...
 Adres: ...
 Inwestor: ...

Mapa jest wydana w formie elektronicznej i nie posiada mocy prawnej. Wszelkie zmiany i poprawki należy dokonywać w formie pisemnej. Mapa jest własnością ...

WYKONANIE PRAC
 WYKONANIE PRAC
 WYKONANIE PRAC



STAROSTA NYSKI

ul. Moniuszki 9-10

48-300 Nysa

województwo: opolskie

powiat: nyski

WYPIS UPROSZCZONY

data wydruku: 2014-03-17

GG-I.6621.1.706.2014.LW

DZIAŁKA: 205 jedn.ewid.: OTMUCHÓW - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obręb (numer, nazwa): 0030, WÓJCICE
Id dz.: 160706_5.0030.205 numer JR: G4 pow. działki: 0.3297
Użytki:
symbol: powierzchnia:
B1 0.3297

Dokumenty:

rodzaj: Księga wieczysta sygnatura(numer): 19754

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działka: 205

UDZIAŁ: 1/1 grupa: 9 char. st. władania: właściciel

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO ANDRZEJA

Siedziba: 48-385 Wójcice 135 poczta: Otmuchów

Pow. razem: 0.3297

wyciuk sporządzony przez: Lidia Wiśniewska-Wicher



Nysa 17.03.2014
Z up. STAROSTY
Lidia Wiśniewska-Wicher
SPECIALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodności
z oryginałem

ZN.5142.753.2013.PS

POZWOLENIE NR 59/N/2014

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.), § 15 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 z 2011r., poz. 987), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach, Wójcie 135, 48-385 Otmuchów, reprezentowanej przez Piotra Władykę, Pracownia Architektoniczna Atrium, ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wrocław

z dnia: 21.11.2013 r. **wplyw:** 22.11.2013 r.,

w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prace obejmujące remont dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja w Wójcicach, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej.: **1160/66** z decyzją z dn. 17.02.1966r.

pozwalam

na remont dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w Wójcicach w zakresie:

- Rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego z blachy i wykonanie nowego z blachy tytan-cynk;
- Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania;
- Oczyszczenie elewacji – usunięcie łuszczącej się farby, oczyszczenie cegły klinkierowej i elementów detalu architektonicznego;
- Uzupelnienie ewentualnych ubytków w tynku i cegły klinkierowej na identyczna jak istniejąca;
- Malowanie elewacji wg projektu farbami silikatowymi

Prace należy wykonać wg przedłożonego projektu autorstwa mgr inż. arch. Piotra Władyki pt.: "Remont dachu oraz elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach" uzg. nr ZN.5142.753.2013.PS z dn. 05.02.2014r

- ❖ Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do **31 grudnia 2016 r.**
- ❖ Kierownik robót: Józef Ogiewka, ul. Słowicza 10, 48-300 Nysa
- ❖ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Mieczysław Grygorowicz, Wójcie 55, 48-385 Otmuchów

Pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności mogące wpłynąć na zmianę koncepcji projektowej lub doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Uzasadnienie:

W dniu 22.11.2013r do tut. Urzędu w Opolu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach, Wójcie 135, 48-385 Otmuchów, reprezentowanej przez Piotra Władykę, Pracownia Architektoniczna Atrium, ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wrocław, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prace obejmujące remont dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja w Wójcicach, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej.: **1160/66**.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 w/w ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Za zgodność
z oryginałem

OBJAŚNIENIA:

NR. na Rys.	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	KOLOR (Wg. palety firmy ATLAS BOGATA PALETA BARW)	KOLOR NA RYSUNKU	KOLOR Z WZORNIKA
1	COKÓŁ	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0163		
2	ŚCIANA, TŁO	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0281		
3	STOLARKA DRZWIOWA	DREWNO	KOLOR NR.0248		
4	OPASKA OKIENNA, GZYMS	CEGLA KLINKIEROWA	KOLOR NATURALNY CEGLANY		
5	OPASKA OKIENNA, GZYMS	CEGLA KLINKIEROWA	KOLOR ZIELONY (ISTNIEJĄCY)		
6	STOLARKA OKIENNA, DESKOWANIE	DESKOWANIE DREWNIANE	KOLOR NR.0248		
7	POKRYCIE DACHOWE	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	KOLOR NR.0643		
8	WYŁĄZ DACHOWY	BLACHA STALOWA OCYNKOWANA	KOLOR PATYNA GRAFITOWA		
9	KOMIN	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0163		
10	RYNNY, RURY SPUSTOWE	TYTANOWO CYNKOWE	KOLOR PATYNA GRAFITOWA		
11	SCHODY	MARMUR	KOLOR MARMUROWY		
12	STOLARKA OKIENNA, ELEMENTY STALOWE	STAL, SZKŁO	KOLOR NR.0248		



Wojewódzki Urz. d.
Ochrony Zabytków w Opolu

projekt jako uzupełniący wymogi ochrony dóbr kultury

opinie: **POZYTYWNE**

Opole, dnia 05.08.2014. Nr wph/10/17 2N.5142.783.2013.PS

Opole, dnia 05.08.2014.


Opole, dnia 05.08.2014.

Opole

**OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**

Ingr. Iwona Solisz

mgr inż. architekt
PIOTR WŁADYKA
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr sw. 32/97/GP




Wojewódzki Urz. d
Ochrony Zabytków w Opolu
projekt jako spełniający wymogi ochrony dóbr kultury
FORMYWNIC
opiniona wydana dnia 20.05.2014.
nr 20.5142.743.243.P3
opiniona wydana dnia 20.05.2014.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
mgr Iwona Sólisz


mgr inż. architekt
PIOTR WŁADYKA
Upewnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
DNZ ogólnic w specj. architektonicznej
Nr. sw. 92/97/OP

A trium		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRARIUM" - Władysław Piw 52-113 WROCLAW, ul. LEONARDA DA VINCI 20/1, tel. kom. 502 503 585, e-mail: atrarium@poczta.onet.pl	
Temat:	Remont dachu oraz elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła		
Lokalizacja:	Wójtka 135, nr dz. 205	STADIUM DOŁĄCZENIA:	
Temat:	ELEWACJA FRONTOWA	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Władysław Piw upr. nr: 32/97/OP	DATA: 08.2013	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Sekoła upr. nr: OKK/UpB/02/05	SKALA 1:100	KWANTYFIKACJA
Asystent:	inż. arch. Hubert Domianek		


**Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Opolu**
 projekt jako spełniający wymogi ustawy o kulturze
 umiędz. **POZYTYWNE**
 data: **05.02.2014** **ZN.542.713.2013.PS**

**OPOLSKO-WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW**

 mgr **Ewa Soltz**



BIURO INŻ. ARCHIT. PIOTR WŁADYKA
 Uprawnienia do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w spec. architektonicznej
 Nr ew. 32/67/OP

PIOTR WŁADYKA		FACERWISA ARCHYTEKTONICZNA "FACERWISA" - Władysław Nowak 52-102 WROCŁAW, UL. LEONARDA DA VINCI 15/1, tel. kom. 682 543 985, e-mail: ark@facerwisa.pl	
Tytuł:	Remont dachu oraz elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła		
Lokalizacja:	Wójcice 135, nr dz. 205	SYMBOL OBLADUNKOWY:	
Temat:	ELEWACJA TYLNA	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Władysław upr. nr: 32/67/OP	DATA: 08.2013	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Sekleta upr. nr: OKK/UpB/02/05	DRUKOWANO: 10.08.2013	
Asystent:	inż. arch. Hubert Domicki	Tytuł:	

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Opolu

Opole, dnia 05.02.2014


ZN. 5142.763.2013.P5

POZWOLENIE

1. nieposiadane środki

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

mgr Iwona Soliś



A PIOTR WŁADYKA PIOTR WŁADYKA	Pracownia Architektoniczna "Władka" z siedzibą w Opole, ul. Wolności 10, 44-100 Opole, tel. 71 374 11 11	
	Kierownik: architekt Piotr Władyka, ul. Wolności 10, 44-100 Opole, tel. 71 374 11 11	
Forma:	Kancelaria dla potrzeb konserwacji zabytków	
Adres:	Opole, ul. Wolności 10, 44-100 Opole	
Termin:	15.02.2014 r.	
Projektant:	mgr inż. architekt Piotr Władyka	
Opis:	Opole, ul. Wolności 10, 44-100 Opole	
Autentyczny:	mgr inż. architekt Piotr Władyka	

mgr inż. architekt
PIOTR WŁADYKA
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w opole architektonicznej
ul. Wolności 10, 44-100 Opole



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Karol Władyka

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **32/97/Op**, jest wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **OP-0082**.

Członek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-07-2013 r. Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2014 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bogusław Wachułka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0082-862D-53AD-B82C-7B3F

Za zgodność
z oryginałem

Opole, dnia 19 grudnia 1997 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.1 i 2 art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 poz.414/, oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.38/, po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz po złożeniu w dniu 19.12.1997 r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Piotrowi WŁADYKA
mgr inżynierowi architektowi
o specjalności; architektura
ur. 06 listopada 1965 r. w Nysie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid.32/97/Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEŃ

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Piotr WŁADYKA
ul. Piastowska 3/9
48-300 NYSA
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 WARSZAWA
3. a/a



[Handwritten signature]
Ryszard Zemanowski

Za zgodność
z oryginałem



OPOLSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Opole, 23 listopada 2012

Zaświadczenie

Pan **KAZIMIERZ MRÓZ**

miejsce zamieszkania:

**ul. ŁUKASIŃSKIEGO nr 16 m. 5
48-300 NYSA**

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: **OPL/BO/1401/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia :
2013-01-01 do dnia 2013-12-31



Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

[Signature]
dr inż. Henryk Nowak

Za zgodność
z oryginałem

Nr ewid. upraw. 17/74/Op

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6 ust. 1 pkt 1 ... rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob. KAZIMIERZ MRÓZ

inżynier budownictwa lądowego

urodzony dnia 14 sierpnia 1938 r. w Wołczuchach /ZSRR/

otrzymuje

Za zgodność
Z oryginałem

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych

konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektów budowlanych o prostej architekturze/§ 1 ust. 3/

c/ budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym.



Z up. WOJEWODY

mgr inż. Andrzej Chybaś

Dyrektor Wydziału

4. Plan sytuacyjny

PLAN SYTUACYJNY

1. Dane ogólne

Przedmiotowa inwestycja przewiduje:

- remont kapitalny (renowację) dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła;
- remont istniejących dojść pieszych;


Realizacja w ramach istniejącej powierzchni zabudowy nie powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

2. Obiekt objęty inwestycją:

- budynek kultu religijnego - kościół parafialny
- dojścia piesze do budynku

3. Lokalizacja:

Wójcice, dz. nr 205,
48-385 Otmuchów



PIOTR WŁADYŚLAW
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. architektonicznej
EIT KAW. 32/147/2017

5. Projekt budowlany

OPIS TECHNICZY

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła
Wójcice, 48-385 Otmuchów,

Lokalizacja: Wójcice, dz. nr 205,
48-385 Otmuchów

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont kapitalny dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła; remont istniejących dojść pieszych.

2. Rozwiązania techniczne

DACH: Wykonać prace rozbiórkowe pokrycia dachowego z blachy, rozebrać olacenie dachu. Po rozbiórce lat dachowych wykonać impregnację całej konstrukcji drewnianej dachu metodą smarowania preparatem grzybobójczym Drewnosol Plus. Po wykonaniu robót impregnujących całą połać dachu pokryć poszyciem z impregnowanych szerokich desek. Deski przybijać prostopadle do krokwi na mijankę. Między deskami można zostawić 5mm odstępy w celu zmniejszenia zużycia drewna. Na poszyciu z desek położyć folię izolacyjną. Pokrycie z blachy wykonać według wytycznych producenta w zależności od wybranego systemu.

RYNNY: Istniejące rynny do demontażu, zastosować nowe rynny tytanowo-cynkowe.

ELEWACJE: Szczegółowa kolorystyka elewacji według załączonych rysunków. Kolorystyka elewacji ścian zostaje podana wg wzornika kolorów Atlas. Zastosowano farby silikatowe. Ściany, elementy sztukatorskie przed malowaniem należy oczyścić, zeszkrobać starą farbę i zmyć. Ubytki tynku należy uzupełnić, przeszpachlować powierzchnie i zagruntować. Po przygotowaniu ścian, elementów sztukatorskich można przystąpić do malowania, stosując farby silikatowe. Elementy ślusarskie (elementy okienne) - kolor wg załączników. Elementy okienne wykonane z elementów stalowych należy oczyścić z korozji, zagruntować i pomalować. Sprawdzić stan zakotwienia w murze. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca, poddana renowacji i pomalowana w kolorze wg załączników.

Schody zewnętrzne: renowacja okładziny z kamienia naturalnego-granit. Ubytki kamienne do uzupełnienia.

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW: Istniejącą nawierzchnię chodnika z drobnowymiarowej kostki betonowej w kolorze szarym do usunięcia i zastąpienia kostką granitową.


ELEMENTY Z CEGŁY ELEWACYJNEJ: Cegły należy oczyścić, zeszkrobać nalot i mchy oraz zmyć. Ubytki należy uzupełnić, następnie zakonserwować. Ubytki w zaprawie uzupełnić oraz zagruntować. Zastosować rozwiązanie systemowe firmy REMMERS.

mgr inż. architekt
PIOTR WŁADYKA
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
11 244 72707208

OBJAŚNIENIA:

NR. na Rys.	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	KOLOR (Wg. palety firmy ATLAS BOGATA PALETA BARW)	KOLOR NA RYSUNKU	KOLOR Z WZORNIKA
1	COKÓŁ	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0163		
2	ŚCIANA, TŁO	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0281		
3	STOLARKA DRZWIOWA	DREWNO	KOLOR NR.0248		
4	OPASKA OKIENNA, GZYMS	CEGLA KLINKIEROWA	KOLOR NATURALNY CEGLANY		
5	OPASKA OKIENNA, GZYMS	CEGLA KLINKIEROWA	KOLOR ZIELONY (ISTNIEJĄCY)		
6	STOLARKA OKIENNA, DESKOWANIE	DESKOWANIE DREWNIANE	KOLOR NR.0248		
7	POKRYCIE DACHOWE	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	KOLOR NR.0643		
8	WYŁĄZ DACHOWY	BLACHA STALOWA OCYNKOWANA	KOLOR PATYNA GRAFITOWA		
9	KOMIN	TYNK MINERALNY GŁADKI	KOLOR NR.0163		
10	RYNNY, RURY SPUSTOWE	TYTANOWO CYNKOWE	KOLOR PATYNA GRAFITOWA		
11	SCHODY	MARMUR	KOLOR MARMUROWY		
12	STOLARKA OKIENNA, ELEMENTY STALOWE	STAL, SZKŁO	KOLOR NR.0248		


 mgr inż. PIOTR WŁADYŚLAW
 Inżynier ds. projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez tytułu w s. 14. uprawnień
 PA 00000 00000 00000



ATLUS <small>AGENCIJA ZA ARHITEKTURNO INŽENJERSKO DELO ZA PROJEKCIJSKO INŠTIRANJE IN ZA IZVEDBO VEŠTAČNIH INŠTIRANJ</small>		<small>POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNOSTMI</small>
<small>Poslovni naslov: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj poslovnice: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj telefona: 011 2611 2018 Broj faksa: 011 2611 2018 Broj e-pošte: atlas@atlas.rs Broj PIB: 100000000 Broj OIB: 10000000000000000000 Broj matičnog broja: 10000000000000000000 Broj JMBG: 10000000000000000000 Broj OIB: 10000000000000000000 Broj matičnog broja: 10000000000000000000 Broj JMBG: 10000000000000000000</small>		
<small>Ime: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj poslovnice: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj telefona: 011 2611 2018 Broj faksa: 011 2611 2018 Broj e-pošte: atlas@atlas.rs Broj PIB: 100000000 Broj OIB: 10000000000000000000 Broj matičnog broja: 10000000000000000000 Broj JMBG: 10000000000000000000</small>		
<small>Ime: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj poslovnice: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj telefona: 011 2611 2018 Broj faksa: 011 2611 2018 Broj e-pošte: atlas@atlas.rs Broj PIB: 100000000 Broj OIB: 10000000000000000000 Broj matičnog broja: 10000000000000000000 Broj JMBG: 10000000000000000000</small>		
<small>Ime: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj poslovnice: Beograd, ul. Kraljevska 118, in dr. 2018 Broj telefona: 011 2611 2018 Broj faksa: 011 2611 2018 Broj e-pošte: atlas@atlas.rs Broj PIB: 100000000 Broj OIB: 10000000000000000000 Broj matičnog broja: 10000000000000000000 Broj JMBG: 10000000000000000000</small>		



Handwritten signature or initials in blue ink.

АТЭС		Информационно-справочный журнал	
Информационно-справочный журнал		Информационно-справочный журнал	
Издательство	Издательство	Издательство	Издательство
Адрес	Адрес	Адрес	Адрес
Телефон	Телефон	Телефон	Телефон
Сайт	Сайт	Сайт	Сайт
Электронная почта	Электронная почта	Электронная почта	Электронная почта
Издатель	Издатель	Издатель	Издатель

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Obiekt : Kościół Parafialny

Lokalizacja : Wójcice

Dane materiałowe :

Fundamenty ceglane /kamienne

● **Ściany ceglane /tynkowane /opaski okien ceglane**

Stropy : drewniane –belkowe /sklepienia ceglane

Konstrukcja dachu drewniana


Stolarka drewniana


● **Schody –granitowe**


Chodniki betonowe

PIOTR WŁADYKA
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bur. nranc. w spec. architektura
PZ nr. 12/12/18












[Handwritten signature]


APRILIA <small>TRADING AND SERVICE ENTERPRISE - BILANGKANG LUPAT</small> <small>BOULEVARD WOODEN AT LINDORONA DA VAO BATA TALA, 2ND FLOOR</small>	
<small>Statutory address:</small> National Highway to Manila, Alapan, Marikina	<small>Shop No.:</small> 00811
<small>Location:</small> Region III, 2nd Flr. Bldg.	<small>Date:</small> 1/20/11
<small>Project:</small> RZUT PETA- Interbayung	<small>Scale:</small> 1:100
<small>Specialty:</small> arch. plan, structure plan, interior	<small>Rev. no.:</small> 1
<small>Author:</small> (see arch. Hubert Domagala)	<small>Page:</small> 2




Handwritten signature or initials in blue ink.

AGENCIJA TRGOVAČKA I PROMETNA DROBNA • RELATIVNA PROMETNA 10011 BEOGRAD, ul. Ljubiša Vukobratovića 100, 11000 BEOGRAD	
Najbolje rješenje za svaku građevinsku i inženjersku	
Naziv objekta:	Datum: 09/2019
Lokalizacija:	Projekt:
Projektant:	Status:
Specijalnost:	Broj arh:
Arhitekt:	3









PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA „STANISLAW BROSZ” ul. Piłsudskiego 20 w Lublinie 20-030		Data: 2023
Nazwa obiektu: Kościół	Lokalizacja: Wólka 15, 20-030	Skala: 1:100
Projektant: PRZEMISŁAW BROSZ	Projektant: Przemysław Brosz	Tytuł: 1
Specjalność: architektura	Wykonawca: Pracownia Architekuralna Stanisław Brosz	Strona: 1
Adresat: Inwestor	Inwestor: Inwestor	Strona: 1

Projektant: *[Signature]*
 Data: 2023




[Handwritten signature]


AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I PROMETA NEKRETNIM PRAVIMA		Datum: 8.00.23
Naziv objekta: Objekat:		Skala: 1:100
Lokacija: Projekat:		Broj:
Projekat: Izvođač:		Ime:
Projekat:		Datum:
Projekat:		Datum:




[Handwritten signature]

AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING "PROJEKTI" d.o.o. (Cesta za izgradnju - Arhitekta, Opština Vršina)		Datum: 2024.
Naziv objekta: Lokacija: Podizanje:	Region: 100.00.00.00 ELEWACIJA BOČNA I- Projekt: Inženjering	Maska: 1/100
Specijalizacija: Autor:	Ime: Marko Vukobratović Broj: 100.00.00.00.00	Broj list: 7












AGENCJA PLANOWANIA ARCHITECTONICZNEGO - WILKIPRASA PRACOWNIA ARCHITECTURY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI ul. D. Prądki 10, 01-141 Warszawa, tel. 22 638 17 17, www.wilkiprasa.pl		Data: 8/2013	
Nazwa obiektu: Wzgórze 175, 01-141, 201		Skala: 1:100	
Lokalizacja: ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA		Sygnatura: arch. Przemysław Szymon 22/07/13	
Projektant: arch. Przemysław Szymon 22/07/13		Artyści: arch. Michał Hubert Dworkacki	


22/07/13



























Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna

Obiekt : Kościół Parafialny

Lokalizacja : Wójcice

Dane materiałowe /stan techniczny :

Fundamenty ceglane /kamienne –stan techniczny dobry

Ściany ceglane /tynkowane /opaski okien ceglane –stan techniczny dobry /tynki do remontu /ubytki cegieł do uzupełnienia

**Stropy : drewniane –belkowe /sklepienia ceglane
-w rejonie wieży do remontu**

**Konstrukcja dachu drewniana –stan techniczny dobry
/część elementów drewnianych uszkodzonych do wymiany
na elementy nowe o tych samych przekrojach /całość
wieżby do impregnacji przeciw korozji biologicznej i
przeciwogniowo**

Stolarka drewniana -do remontu

Schody –granitowe –do remontu

Chodniki betonowe –do remontu

**Uwagi : Stan techniczny
budynku ogólnie dobry
/budynek nie zagraża
bezpieczeństwu ludzi i mienia
/część elementów budowlanych
wymaga remontu**

KAZIMIEŻ MROZ
inż. budownictwa i inżynier
40-302 Nysa, ul. Lwowska 16/5
Uprawnienia budowlane do projektow.
z 51 ust. 3 z 56 /ust. 1 pkt 1
Nr ewid. upr. 17/74/Cp